

Ajuntament de Montblanquí

Identificació de l'expedient

Informe relatiu a una pròrroga per finalitzar les obres de climatització de l'edifici municipal del carrer Migjorn, 5-7.

Fets


1. El 7 de gener de 2010, l'empresa CLIMATIC, SL va presentar un escrit per demanar una pròrroga en la data de finalització de les obres de climatització de l'edifici municipal del carrer Migjorn, 5-7. Hi especificava, a més, una renúncia expressa a cap tipus de revisió de preus
2. La Secció de Manteniment, que porta la direcció facultativa d'aquesta obra, constata que no es pot substituir el compressor existent i que reparar-lo és difícil ja que no hi ha peces de recanvi i s'han de fer a mida.
3. Atès que el fet que alenteix les obres és una causa aliena a l'empresa a l'adjudicatària, és procedent atorgar-li la pròrroga sol·licitada.

Conclusions

Informo favorablement sobre la concessió d'una pròrroga de 46 dies per finalitzar es obres de climatització de l'edifici municipal del carrer Migjorn, 5-7.

Montblanquí, 19 de gener de 2010

L'arquitecte municipal



Carles Ortega Tortajada